



Regione del Veneto  
Provincia di Padova  
Comune di Merlara

ELABORATO

**A1**

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede analisi edifici pubblici

### AMMINISTRAZIONE DI MERLARA:

*Sindaco*  
Claudia Corradin

*Assessore ai Lavori Pubblici*  
Matteo Migliorin

RESPONSABILE SERVIZI TECNICI  
Arch. Federico Bonacci

appc Udine  
ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti  
e conservatori della  
provincia di Udine  
ramo gianluca  
albo sez. A/b - numero 1730  
pianificatore

ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI  
della provincia di  
UDINE  
PIANIFICATORE TERRITORIALE  
SARA  
MALGARETTO  
n° 2235  
sezione A  
pianificazione territoriale

### PROGETTO:

"MRM plus"

Dott. Pian. Gianluca Ramo  
Dott.sa Urb. Sara Malgaretto

Giugno 2021



#### EDIFICI PUBBLICI

<b>Codice identificativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ubicazione</b>
EP.01.M	Sede Municipale	Piazza Martiri della Libertà 9
EP.02.A	Casa delle Associazioni	via di Roma 47
EP.03.A	Sala Polivalente Mons. Celotto	via Motta 452
EP.04.M	Magazzino e autorimessa comunale adiacente alla Sala Polivalente Mons. Celotto	via Motta 452
EP.05.M	Magazzino comunale	via Zurlara 302
EP.06.S	Impianti sportivi, campo da calcio con tribuna e edificio spogliatoi e palestra	via di Roma (impianto retrostante sede municipale di Piazza Martiri della Libertà)
EP.07.I	Scuola dell'infanzia "Scarmigna"	via Marconi 118
EP.08.I	Plesso scolastico "D. Alighieri" - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado	via Stradona 88
EP.09.A	Edificio ospitante la Struttura denominata "Passo dopo Passo"	Piazzale Italia 258
EP.10.A	n. 5 appartamenti in condominio	Via Mafalda di Savoia 45

#### LEGENDA:

- ⇒ M: edifici pubblici comunali;
- ⇒ I: edifici scolastici e dedicati all'istruzione in genere;
- ⇒ S: edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative;
- ⇒ A: edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc.



N. scheda E. P. 01 M	Codice edificio M			Foto
Nome e funzione	Sede Municipale			
Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà 9			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			
Nb: 11-12-13-14: (COME ANCHE IL PIANO 1°)				



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore (piattaforma lungo rampa scale)	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o <b>piattaforma elevatrice</b> )	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			



Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E. P. 01 M	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	



N. scheda E.P. 02 A		Codice edificio 02 A			Foto
Nome e funzione		Casa delle Associazioni			
Indirizzo		Via di Roma 47			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			





Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 02 A	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda E.P. 03 A	Codice edificio 03 A			Foto
Nome e funzione	Sala Polivalente Mons. Celotto			
Indirizzo	Via Motta 452			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciol		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			



Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 03 A	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,83	A	



N. scheda E.P. 04 M		Codice edificio 04 M			Foto
Nome e funzione		Magazzino e autorimessa comunale adiacente alla Sala Polivalente Mons. Celotto			
Indirizzo		Via Motta 452			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				
COLLEGAMENTI VERTICALI					



15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdruciolio		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma <div></div> Non valutato per assenza dell'elemento <div>X</div> Elemento non a norma</div>			





Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 04 M	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,86	A	



N. scheda E.P. 05 M	Codice edificio 05 M			Foto
Nome e funzione	Magazzino comunale			
Indirizzo	Via Zurlara 302			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			



Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell’aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell’aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 05 M	Punteggio	Grado di accessibilità		
	0,66	MA		



N. scheda E.P. 06 S	Codice edificio 06 S			Foto
Nome e funzione	Impianti sportivi, campo da calcio con tribuna e edificio spogliatoi e palestra			
Indirizzo	Via di Roma (impianto retrostante sede municipale di Piazza Martiri della Libertà)			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI (ASSENZA BAGNI DISABILI)				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
<b>LEGENDA</b>			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			





Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 06 S	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,67	MA	



N. scheda E.P. 07 I		Codice edificio 07 I			Foto
Nome e funzione		Scuola dell'infanzia "Scarmigna"			
Indirizzo		Via Marconi 118			
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO					
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			
		In buono stato			
2	Rampa	Assente			
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
SERVIZI IGIENICI					
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm				X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento				X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento				
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)				



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, <b>segnale sonoro di arrivo</b> )	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			



Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

  

SCHEDA E.P. 07 I	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,66	MA	





N. scheda E.P. 08 I	Codice edificio 08 I			Foto
Nome e funzione	Plesso scolastico "D. Alighieri" - Scuola Primaria e Secondaria di primo grado			
Indirizzo	Via Stradona 88			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			





Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 08 I	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,66	MA	

\*\*\*\*

SERVIZI IGIENICI 2° PIANO	
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	
SERVIZI IGIENICI PALESTRA	
Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	



N. scheda E.P. 09 A	Codice edificio 09 A			Foto
Nome e funzione	Edificio ospitante la Struttura denominata "Passo dopo Passo"			
Indirizzo	Piazzale Italia 258			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			



Foto







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 09 A	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,67	A	



N. scheda E.P. 10 A	Codice edificio 10 A			Foto
Nome e funzione	N. 5 appartamenti in condominio			
Indirizzo	Via Mafalda di Savoia 45			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X
ACCESSO EDIFICIO				
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm			
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)			



COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X (111 CM)
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		
32	Presenza di gradini > 2,50 cm		
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm		
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m		
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia		
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo		
LEGENDA			
<div><div></div> Elemento a norma</div> <div><div></div> Non valutato per assenza dell'elemento</div> <div><div>X</div> Elemento non a norma</div>			





Foto





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA E.P. 10 A	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	